



- VĚTEV A – UČEBNÝ JZ DN65
- VĚTEV B – UČEBNÝ JV DN80
- VĚTEV C – TĚLOCVIČNA – SZ DN32
- VĚTEV D – TĚLOCVIČNA SV DN32
- VĚTEV E – SOC.ZAŘ.+CHODBY – JV DN50
- VĚTEV F – SOC.ZAŘ.+CHODBY – JZ DN50
- VĚTEV G – VZDUCHOTECHNIKA DN32

NA JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍCH A–F BUDOU VYMĚNĚNA STAV.ČERPADLA ZA ČERPADLA S ELEKTRONICKÝ PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI,FREKVENČNÍM MĚNIČEM A TROJCESTNÉ VENTILY VĚTEV G – VZT ZŮSTANE BEZE ZMĚN PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ UPRAVIT A NAPOLIT NA NOVE PLYNOVÉ KOTLE UPRAVIT NAPojENÍ NA Komin

1	STAC. PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ –240kW–3KS
2	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 400 L – 2KS
3	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYN.TLAKŮ TYP 5
4	ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ – STÁVAJÍCÍ
5	ZAŘÍZENÍ NA ÚPRUVU TOPNÉ VODY
6	PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – OBJEM 380L, 22KW

Zodp. projektant	Navhl	PANTŮČKOVÁ Martina Vražné,Hynčice 66 T.Č. 737636123 IČO: 69225117		
Pantůčková M.	Pantůčková M.			
Investor Gymnázium a Střední odborná škola Nový Jičín, příspěvková org. Palackého 50,741 01 Nový Jičín				
Akce	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY		Formát	
	Palackého 50,741 01 Nový Jičín		Datum	1/2016
			Účel	DPS
Obsah	KOTELNA – PŮDORYS		Měřítko	Číslo výkresu 2